

La Comisión de Ferrocarriles de Texas, la agencia principal de energía del estado, recomienda las siguientes verificaciones de seguridad si su residencia está propensa a inundación, huracán u otras emergencias de mal tiempo.


Como prepararse para una inundación, huracán, o emergencia similar:

1. Asegure su tanque de gas propano si es posible.
2. Cierre la válvula de gas del tanque.
3. Asegure el protector de válvulas sobre el tanque.
4. Cierre pilotos y quemadores de los aparatos, válvulas de control, y válvulas de abrir y cerrar.
5. Tenga una cantidad adecuada de gas en el tanque.

Después que la emergencia ha pasado, busque daños visibles de estructuras, incluyendo tapas de ventilador y ventilas dañados.

Llame a su negociante de gas propano o técnico calificado si:

1. Huele a gas.
2. Su tanque de gas propano se desvió o se movió.
3. El regulador del tanque de gas o los aparatos han sido expuesto a el agua.
4. Las líneas del tanque están rotas, dañadas, o se han arrancado del tanque o aparatos.
5. Su tanque está tocando el suelo y/o ya no está a nivel.



Válvula de gas del tanque